СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ «СОУЭ ТРОМБОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВТР.425641.001И3

Общие сведения

Система оповещения и управления эвакуацией «Тромбон» (далее в тексте - Система или СОУЭ), предназначена для приема стартового сигнала от прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) и транслирования сигналов речевого оповещения в определённые зоны по заданному алгоритму, а также управления световыми указателями и оповещателями.

Квалификационные требования к сотрудникам монтажных организаций.

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ с оборудованием СОУЭ, в соответствии с ГОСТ Р 59639–2021 (пункт 5.6.1), должно осуществляться лицами, прошедшими обучение у производителя. Прохождение обучения должно быть подтверждено сертификатом ООО «СОУЭ Тромбон» на право выполнения таких работ, оформленным на конкретное лицо.

Требования к размещению оборудования СОУЭ.

Оборудование СОУЭ должно размещаться в помещении пожарного поста – диспетчерской или на посту охраны, а при отсутствии на объекте таких постов, в помещении с постоянным присутствием персонала и ограниченным доступом посторонних лиц.

Оборудование Системы должно быть смонтировано в стойку или шкаф, конструкция которых должна исключать доступ к соединительным межблочным кабелям.

С целью защиты от несанкционированного доступа стойка должна запираться на ключ. Допускается установка оборудования СОУЭ в не запираемую стойку. В этом случае защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена организационным методом, путем ограничения доступа в помещение с оборудованием.

Требования к помещению.

Помещение для установки оборудования Системы должно быть отапливаемым с температурой окружающего воздуха в пределах от 0 до 40°С, относительной влажности воздуха при плюс 40°С не более 93%. Воздух в помещении не должен содержать паров кислот, щелочей и агрессивных газов.

Требования к электропитанию.

В помещение с оборудованием СОУЭ должна быть подведена линия электропитания 230В, не зависимая от других потребителей энергии здания. В помещении непосредственно рядом с оборудованием линия должна оканчиваться электрическим щитком с защитными автоматами отключения. Ток срабатывания автоматов выбирается из суммарного тока потребления оборудования СОУЭ и условия Iавт.≥3*I сумм. Щиток с автоматами должен быть защищен от доступа посторонних лиц.

Производитель:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org